

UWAGA:
WSZELKIE LOKALIZACJE OSPRZĘTU I APARATÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, JAK RÓWNIEŻ SAMO PROWADZENIE KABLI SPRAWDZAĆ I UZGADNIAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZECHODZĄCE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BĘDĄ ZABEZPIECZONE DO WARTOŚCI ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH ODDZIELEŃ. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW I KABLI PRZEZ PRZEPUSTY KABLOWE O ŚREDNICY ≥ 4 cm PRZEZ ŚCIANY I STROPY, DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI EI 60 - REI 60, EI 120 - REI 120 LUB INNA, ZABEZPIECZONE BEDĄ CERTYFIKOWANYMI MASAMI OGNIOOCHRONNYMI O ODPOWIEDNIEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM TELETECHNIKI I ELEKTRYKI.

®
Elektrotechnika
Automatyka
i Elektronika
30-638 KRAKÓW, Ul. BIAŁORUSKA 8/01
tel. 501 071 344 e-mail: krzysztofave@interia.pl

OBIEKT
FILIA KRAJOWEJ SZKOŁY SKARBOWOŚCI W BIAŁOBRZEGACH
UL. WCZASOWA 50, 05-127 BIAŁOBRZEGI

TEMAT INWENTARYZACJA - SZCZEGÓŁOWA WERYFIKACJA, PROJEKT SIECI LAN, SIECI ENERGETYCZNEJ DEDYKOWANEJ W OBIEKCIE FILII W BIAŁOBRZEGACH

SKALA -:---

TYTUŁ RYSUNKU SIEĆ LAN I ELEKTRYCZNĄ; INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SCHEMAT

NUMER RYS. 13

FAZA INWENTARYZACJA | Nr ARCH. | DATA 09.2021

	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Krzysztof DOMAGALIK	elektryczna	602/87	
OPRACOWAŁ	inż. Krzysztof BURCZAK	elektryczna		
SPRAWDZIŁ				