610x400

Rzut piwnicy



LEGENDA

- Kabel F/FTP kat.6 $_A$ 4/23AWG Dca LSZH
- Kabel OM3 zewnętrzny 8x50/125/250um LT zbrojony HDPE
- Gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat.6 $_A$ (LAN)
- Gniazdo ekranowane 1xRJ45 kat.6 $_A$ (WI-FI)
- Oznaczenia punktu dystrybucyjnego: GPD - szafa; X - numer panelu; Y - numer portu
- Istniejące gniazda do demontażu
- Istniejący panel krosowy w puszce natynkowej do demontażu
- Główny punkt dystrybucyjny GPD, szafa 42U 800x1200mm
- Przebicie
- Listwa natynkowa plastikowa

UWAGA:
WSZELKIE LOKALIZACJE OSPRZĘTU I APARATÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, JAK RÓWNIEŻ SAMO PROWADZENIE KABLI SPRAWDZAĆ I UZGADNIAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZECHODZĄCE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BĘDĄ ZABEZPIECZONE DO WARTOŚCI ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH ODDZIELEŃ. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW I KABLI PRZEZ PRZEPUSTY KABLOWE O ŚREDNICY ≥ 4 cm PRZEZ ŚCIANY I STROPY, DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI EI 60 - REI 60, EI 120 - REI 120 LUB INNA, ZABEZPIECZONE BĘDĄ CERTYFIKOWANYMI MASAMI OGNIOOCHRONNYMI O ODPOWIEDNIEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM TELETECHNIKI I ELEKTRYKI.

© EAiE Elektrotechnika Automatyka i Elektronika
30-638 KRAKÓW, Ul. BIAŁORUSKA 8/01
tel. 501 071 344 e-mail: krzysztofave@interia.pl

OBIEKT: FILIA KRAJOWEJ SZKOŁY SKARBOWOŚCI W BIAŁOBRZEGACH
UL. WCZASOWA 50, 05-127 BIAŁOBRZEGI

TEMAT	INWENTARYZACJA - SZCZEGÓŁOWA WERYFIKACJA, PROJEKT SIECI LAN, SIECI ENERGETYCZNEJ DEDYKOWANEJ W OBIEKCIE FILII W BIAŁOBRZEGACH			SKALA 1:100
TYTUŁ RYSUNKU	SIEĆ LAN I ELEKTRYCZNA INSTALACJE LAN - RZUT PIWNIC			NUMER RYS. 01
FAZA	PROJ. WYKONAWCZY	Nr ARCH.		DATA 09.2021
	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Krzysztof DOMAGALIK	elektryczna	602/87	
OPRACOWAŁ	inż. Krzysztof BURCZAK	elektryczna		
SPRAWDZIŁ				

610x400